

Checkliste für die Eigenkontrolle einer Bodenkörperfilteranlage System Lauterbach, Z-55.4-195 u. Z-55.4-44 Reinigungsklasse "C" und "N"

für die monatliche Eigenkontrolle

monatliche	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Eigenkontrolle						

	ja	nein										
Lüftungsschlitze des Bodenkörperfilterschachtes und des Probeentnahmeschachtes in der Schachtabdeckung frei (Verstopfung)												

Zu- und Ablauf der Anlage auf Verstopfungen kontrolliert (Sichtprüfung)												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

obersten Bodenkörperfilter auf Pfützenbildung kontrollieren, bei dauerndem Überstau Wartungsfirma rufen												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sichtkontrolle der Wippe auf ordnungsgemäßen Betrieb und waagerechte Ausrichtung immer auf eine Seite geneigt												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sichtkontrolle der Drossel-einrichtung in der Vorklärung auf ordnungsgemäßen Betrieb												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sonstige Auffälligkeiten: z.B. Schlammabtrieb Schwimmschlammdecke in der Vorklärung evtl. Split in der obersten Tasse auflockern												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Festgestellte Mängel sind sofort vom Betreiber oder Fachmann zu beheben u. im Betriebsbuch zu vermerken												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Rahmen der 2 x jährlich durchzuführenden Wartung ist der Schlamm Spiegel in der Vorklärung zu messen und gegebenenfalls die Schlammabfuhr zu veranlassen.